

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Условное обозначение:

Огнетушитель передвижной
ОУ-50 ВСЕ Морской «ИНЕЙ» (144В, С, Е)

Требования к продукции:

ОТВ: двуокись углерода (CO₂) высшего сорта

Масса ОТВ: 50 кг

Объем баллона: 2 баллона по 40 л

Ранг огнетушителя: 144В, С, Е (до 10 000В)

Климатическое исполнение: ОМ2 по ГОСТ 15150

Диапазон температур эксплуатации: от минус 40 до плюс 50 °С

Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав высокого давления (150 атм.) с металлоплеткой до минус 50°С

Длина раструба: 1 м

На запорно-пусковом устройстве должна быть выбита масса огнетушителя без заряда в кг

На баллоне огнетушителя механическим способом должны быть выбиты товарный знак производителя баллона, заводской номер баллона, месяц и год выпуска баллона, год переосвидетельствования баллона, рабочее давление, пробное давление, масса и объем пустого баллона, диапазон температур эксплуатации баллона. Выполнение указанной маркировки краской или на принтере не допускается

Срок эксплуатации до перезарядки: 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации: 48 месяцев с даты выпуска

Сертификат соответствия: ФЗ 123/ ГОСТ Р 51017-2009

Сертификат соответствия, подтверждающий выполнение требования повышенной огнетушащей способности

Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС)

Требования к документации:

1. Сертификат соответствия системы менеджмента качества производителя, а также поставщика огнетушителей требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 (копия).
2. Сертификат (декларация) о соответствии баллонов огнетушителей требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (копия).
3. Сертификат аккредитованной организации (сертификационного центра), подтверждающий повышенную огнетушащую способность огнетушителя (копия).
4. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям ГОСТ Р 51017-2009 (копия).